CE

Konformitätserklärung
DP0201

Der Hersteller erklärt entsprechend den Bestimmungen der „Richtlinie des Rates 89/106/EWG" hiermit, dass das durch die

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg

in dem Herstellwerk

1060, Werk Neubeckum

hergestellte Produkt

Eternit Dach- und Fassadenplatten Oberfläche structur

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA der harmonisierten Norm „DIN EN 492: 2006-04 Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile – Produktspezifikation und Prüfverfahren

übereinstimmt.

Verwendungszweck:
Faserzement-Dachplatten für Bedachungen und Innen- und Außenwand- sowie Deckenverkleidungen

Wesentliche Eigenschaften	**Mandatsstufen und / oder Klassen**	**Prüfbericht**
Mechanische Festigkeit	Klasse B	05/2097/01
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Den Anforderungen genügend	-
Brennbarkeit	A2 – s1, d0	12167D
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	05/2097/01
Maßabweichungen	Bestanden	05/2097/01
Freisetzung von Gefahrstoffen	Typ NT	-
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	05/2097/01
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	05/2097/01
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	05/2097/01
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	05/2097/01

Notifizierte Prüfstelle für die Brandprüfung:
WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Prüfstelle für die Typprüfung:
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Für den Hersteller:

01.07.2006

ppa. Jörg Knackstedt
Leiter Marketing + Technik

i.V. Gregor Vogt
Leiter Qualitätswesen

Eternit

D_DP_STRUCTUR_Konformitätserklärung_01.07.06.doc